



LEG EN D E : ECHELLE FIXEE SUR POTEAU

LE G E N D E : BOULONS

DESIGNATION	QTE	DESCRIPTION
VIS A TETE HEK, M24x80 CI, 8.8 AVEC 2 RONDELLES PLATES + 1 CROUWER + 1 ECROU M20	40	Fixation Poteau / Traversées
VIS A TETE HEK, M20x80 CI, 8.8 AVEC 2 RONDELLES PLATES + 1 CROUWER + 1 ECROU M20	48	Fixation Poteau / Poutre
VIS A TETE HEK, M24x80 CI, 8.8 AVEC 2 RONDELLES PLATES + 1 CROUWER + 1 ECROU M20	06	Fixation Poteau / Chevalet
VIS A TETE HEK, M24x70 CI, 8.8 AVEC 2 RONDELLES PLATES + 1 CROUWER + 1 ECROU M24	12	Assemblage Chevalet
VIS A TETE HEK, M16x50 CI, 8.8 AVEC 2 RONDELLES PLATES + 1 CROUWER + 1 ECROU M16	22	Fixation Echelle Type M, N & B sur Poteau

Poteau type 1.

LEGENDE

ITEM	DESIGNATION
	TROU Ø38
	TROU Ø22 - BOULON H M20x80 + RONDELLE M20N Fixation poteau / poutre
	TROU Ø22 - BOULON H M24x80 + RONDELLE M24N Fixation Poteau / Chevalet
	TROU Ø26 - BOULON H M24x70 + RONDELLE M24N Assemblage Chevalet
	TROU Ø26
	TROU Ø26 - BOULON H M24x80 + RONDELLE M24N Fixation Poteau / Traversées
	TROU Ø18
	TROU Ø18 - BOULON H M16x50 + RONDELLE M16N Fixon Echelles Type M,N & P sur Poteau
	TROU Ø16 (M.A.L.T)
	TROU Ø18 (M.A.L.T)
	TROU Ø10 (M.A.L.T) SUR LES MENBRURES (LES PERCAGES SONT IDENTIQUES SUR TOUS LES FACES)
	TROU Ø12 (ECLAIRAGE)
	TROU Ø16 (ECLAIRAGE)
	TROU Ø10 (Eclairage)

ROYAUME DU MAROC

OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE

Direction Ingénierie et Maintenance Projets Transport

Division Ingénierie Transport

Service Ingénierie Pontes

الشركة
المكتب الفني للتصميم والإدارة والتجديد
مجموعة شركة المياه المغربية
فريق هندسة الجسور

المكتب الفني للتصميم والإدارة والتجديد
مجموعة شركة المياه المغربية
فريق هندسة الجسور

PLAN TYPE

PORTIQUE D'ANCRAGE LIGNE 225 kV

- POTEAU-

ONE/DD/DIT/IT/PO				
BON POUR EXECUTION				
<div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Nom</td> <td style="width: 25%;">Resp. HT</td> <td style="width: 25%;">Resp. Chef Service</td> <td style="width: 25%;">Chef Division</td> </tr> </table> </div> <div> <p>التوقيع</p> </div>	Nom	Resp. HT	Resp. Chef Service	Chef Division
Nom	Resp. HT	Resp. Chef Service	Chef Division	

Echelle	Date	Dessiné	Vérifié	Yale
		HAMANI	SLAOUI	EL OH
N° : ٢٦				
CHP-THT 225 KV -01				
Modification				
Δ				
B				