

[illegible]

VUE EN PLAN

1000 1000


550 210 65 160 160 65 450

250 250

65 160 160 65 450

X X X

A B




CROSSE TYPE	DESIGNATION	D=Ø	L(mm)	R(mm)	S(mm)
A	Tige de scellement pour poteau d'ancrage 225kV	36	1020	200	165

TYPE	POS.	DESCRIPTION	OBSERVATION
A	3	RONDELLE, Ø38	GALVANISE A CHAUD
	2	ECROU HEXAG. M-34	
	1	CROSSE Ø36 FILLETE M-34	

المملكة المغربية
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
مديرية هندسة وإنجاز مشاريع شبكة النقل
قسم هندسة شبكة النقل
مصلحة هندسة المراكز

- Jeu de barres transfert 225 KV

Echelle	Date	Dessiné	Verifié	Validé		
		HAMANI	SLAOUI	EL OMARI		
<p>N° : ٢٠</p> <p>DTM 225 KV -05</p>			Modification			
			A			
			B			
			C			